



RÅDHUSET
HERLEV BYGADE 90
2730 HERLEV

ÅBENT 10-15
TORS DAG TILLIGE 16-18
LØRDAG LUKKET

POSTGIRO 2 48 48

TELEFON (02) 94 06 33

Hr. Jørgen Rishøj,
Højergårdsvej 16 B,
2730 Herlev.

DATO 26. SEP 1975

SKREVET AF
Th.G/GP

JOURNAL NR. 1694
B. 249/75

LOKAL NR.
346
Anmeldelse af syn lokal 345

I anledning af Deres ansøgning af 16.9.1975 vedrørende

opsætning af indvendig pejs med stålskorsten,

på matr. nr. 12^Y, Hjortespring by, Lindehøj sogn,
beliggende Højergårdsvej 16 B,

meddeles herved **byggetilladelse**
på betingelse af:

at bestemmelserne i byggelov af 10. juni 1960 med senere ændringer og med de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser overholdes,

at mindsteafstanden til brandbart materiale overholdes, jævnfør BR 72
kap. 10.1.2., stk. 7, kap. 10.2.2., stk. 6 a-f,

at gulv under og omkring ildstedet udføres af ubrændbart materiale, jævnfør
BR 72 kap. 10.1.6.,

at der opnås skorstensattest,

at det meddeles til bygningsinspektoratet, når byggearbejdet er færdigt.

B. Rykær


/Th. Gundersen

HERLEV KOMMUNE
17. SEP 1975

Jørgen Rishøj
Højengårdsvej 16 B
2730 Herlev
16.9.1975


Herlev Kommunes Bygningsinspektorat
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Veir. matr.12 y Hjortespriug by, Lindshøj sogn.

Undertegnede ansøger hermed om tilladelse til opstilling af pejs med separat stølskorsten (parallelt med den eksisterende skorsten), jvf. nedenstående skitse.
Pejsen er Morse type 1125 og skorstenen fabrikat Metalbestos.
Opsetningen udføres efter de i Boligministeriets godkendelse af 15.8.1975 anførte retningslinier.
Skorstensfejermesteren har på stedet været rådgivende m.h.t. placering og mål.

Med venlig hilsen

Jørgen Rishøj
Jørgen Rishøj



Henhører til byggetilladelse
af 26. SEP 1975

249/75

17/9-75 G.P.